【令和6年度】清掃センター維持管理状況

◆搬入量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
可燃ごみ	t	3,016.93	2,821.72	2,544.25										8,382.90
破砕可燃		1,034.15	1,003.18	944.73										2,982.06
計		4,051.08	3,824.90	3,488.98										11,364.96
不燃ごみ	t	729.42	710.08	702.99										2,142.49
粗大ごみ		425.98	428.61	387.60										1,242.19
計		1,155.40	1,138.69	1,090.59										3,384.68

◆焼却量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	t	48.43	1,831.37	1,974.62										3,854.42
2号炉		751.09	938.17	0.00										1,689.26
3号炉		1,259.26	975.56	2,080.77										4,315.59
計		2,058.78	3,745.10	4,055.39										9,859.27

◆煤煙測定結果（煙道で採取）

		協定値	4月3日	5月13日	6月4日・10日										備　考
1号炉	煤じん濃度	0.02g/m^3		0.0081未満	0.008未満										
	硫黄酸化物濃度	50ppm		5.未満	10.未満										
	窒素酸化物濃度	150ppm		65	76										
	塩化水素濃度	100ppm		19	50										
	ダイオキシン類	5ng-TEQ/m^3N		0.29											
2号炉	煤じん濃度	0.02g/m^3													
	硫黄酸化物濃度	50ppm													
	窒素酸化物濃度	150ppm													日付は測定日
	塩化水素濃度	100ppm													
	ダイオキシン類	5ng-TEQ/m^3N													
3号炉	煤じん濃度	0.02g/m^3	0.0081未満		0.0078未満										
	硫黄酸化物濃度	50ppm	5.2		5.未満										
	窒素酸化物濃度	150ppm	72		76										
	塩化水素濃度	100ppm	27		20										
	ダイオキシン類	5ng-TEQ/m^3N													

◆熱灼減量

	協定値	4月3日	5月13日	6月18日										備　考
熱灼減量測定	3%以下	1.6	1.7	2.2										日付は測定日

◆最終処分場

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却灰搬出量	t	379.63	723.32	620.02										1,722.97

◆水質検査結果（浸出水処理水：施設内で採取）

	協定値	4月17日	5月15日	6月19日										備　考
水素イオン濃度（PH）	6.5～8.5以下	7.3	7.3	7.4										
BOD	10以下	1.3	0.5	6.3										
COD	―	5.5	5.5	6.7										
SS	10以下	2.0	1.0	2.0										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類）	3以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油）	30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
フェノール類含有量	5以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
銅含有量	3以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
亜鉛含有量	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
溶解性鉄含有量	10以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満										
溶解性マンガン含有量	10以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
クロム含有量	2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満										
フッ素含有量	8以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
大腸菌群数	3000以下	30未満	30未満	30未満										
窒素含有量	60以下	12.0	11.0	6.9										
燐含有量	8以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
カドミュウム及びその化合物	0.03以下													
シアン化合物	1以下													
有機燐化合物	1以下													
鉛及びその化合物	0.1以下													
六価クロム化合物	0.5以下													
砒素及びその化合物	0.1以下													
総水銀	0.005以下													日付は測定日
アルキル水銀化合物	検出されないこと													
PCB	0.003以下													
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下													
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1以下													
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2以下													
四塩化炭素	0.02以下													
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04以下													
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.2以下													
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4以下													
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3以下													
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06以下													
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02以下													
チウラム	0.06以下													
シマジン	0.03以下													
チオベンカルブ	0.2以下													
ベンゼン	0.1以下													
セレン及びその化合物	0.1以下													
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100以下													
ほう素及びその化合物	10以下													
1,4-ジオキサン	0.5以下													
ダイオキシン類（年1回）	10以下													